## Информация

## по итогам внеплановой выездной проверки МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А. Гайдара ОНДи ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району.

На основании распоряжения ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району от 10.12.2018 г. № 247 о проведении внеплановой выездной проверки в МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А. Гайдара в период с 12.12.2018 г. по 20.12.2018 г. была проведена внеплановая выездная проверка Галаниным Д.А., заместителем начальника ОНДиПР - заместителем главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района, по итогам которой было выдано предписание по устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 247/1/110 от 20.12.2018 г., а именно:

No	Нарушение
$\Pi/\Pi$	
1	На путях эвакуации в общем коридоре 1-го этажа для отделки потолка (пластиковые панели) не представлены материалы, подтверждающие показатели пожарной опасности не более чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2
2	На 1 —м этаже в актовом зале перед наружной дверью (эвакуационным выходом) на 1 этаже отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, имеющая ограждение
3	Расстановка дымовых пожарных извещателей выполнена на расстоянии более половины нормативного
4	Ограждение на металлической лестнице 3-го типа выполнено менее 1,2 метра
5	В противопожарной перегородке1-го типа, отделяющей помещения складского назначения (помещение хранения спортивного инвентаря) от других помещений, отсутствует противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее ЕІ 30.
6	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний
7	Не организовано проведение проверки внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов
8	Направления движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения
9	Не обозначено наличие на дверях помещений складского назначения (склад для хранения спортивного инвентаря) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Срок исполнения предписания – 01.11.2019 года